



## Krajowa deklaracja Zgodności 5/2016

1. Producent wyrobu: Domoferm GmbH, A-2230 Gänserndorf, Austria,
2. Nazwa wyrobu: stalowe drzwi przeciwpożarowe typów: LF531, LF561
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU: 28.12.10-30,
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: pionowe wewnętrzne oddzielania budynków,
5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB Warszawa, AT-15-7016/2016
6. Deklarowane cechy technicznego wyrobu budowlanego:
  - a) Klasa odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-2:2008:
    - 1) EI<sub>2</sub>30 dla drzwi typu LF531,
    - 2) EI<sub>2</sub>60 dla drzwi typów LF561,
  - b) Klasa samozamykalności zgodnie z PN-EN 14600:2005: Klasa C5\*,
  - c) Izolacyjność akustyczna zgodnie z PN-EN ISO 20140-3:1999/A1:2007  $R_w = 35\text{dB}^*$  dla drzwi typów LF531 i LF561 w wariantach:
    - 1) drzwi z progiem wraz z czterostronną uszczelką C535 FH/C560 w ościeżnicy,
    - 2) drzwi z uszczelką opadającą firmy Domoferm oraz trójstronną uszczelką C535FH/C560 w ościeżnicy,
  - d) Klasa dymoszczelności zgodnie z PN-EN 13501-2:2008: Klasa Sm, Sa\*
    - drzwi z progiem wraz z czterostronną uszczelką C535FH w ościeżnicy,
    - drzwi z uszczelką opadającą firmy Domoferm oraz trójstronną uszczelką C535FH w ościeżnicy,
  - e) Klasa wytrzymałości mechanicznej: Klasa 3\* zgodnie z PN-EN 1192:2001
  - h) Klasa odporność na korozję wg PN-EN ISO 12944-2 C3 w okresie 2 lat od daty produkcji,
  - i) Izolacyjność cieplna drzwi LF531E  $U_D=1,3 - 1,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$  zgodnie z normą PN-EN ISO 1077-1:2007+AC2010 w zależności od wymiarów oraz sposobu montażu.

\*pod warunkiem montażu drzwi w sposób zgodny z instrukcją montażu firmy Domoferm wraz z dostosowanym do masy i wymiarów skrzydła samozamykaczem hydraulicznym.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: Instytut Techniki Budowlanej AC 020, Certyfikat zgodności nr ITB-1478/W,

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Niniejszym unieważnia się wszystkie wcześniej wydane krajowe deklaracje dla tego produktu.

Lesznowola, 25.10.2016

Jarosław Norek – Prezes Zarządu